

Werkszeugnis nach EN 10204 2.2

für das Produkt

Pilkington **K Glass**TM N

Hiermit bestätigen wir für das oben genannte Produkt einen Nennwert der Emissivität $\varepsilon_n = 0,13^{\pm 0,01}$ nach DIN EN 673 sowie für ein mit dieser Beschichtung zusammengesetztes Wärmedämmglas im Standardaufbau 4-16-4 mit der Beschichtung auf Pos. 3 und einem Pilkington **Optifloat**TM als Gegenscheibe einen Nennwert der Gesamtenergiedurchlässigkeit $g = 75\%^{\pm 2\%}$ nach DIN EN 410.

Gladbeck, 1. Januar 2020

Pilkington Deutschland AG
Qualitätsmanagement



.....
i. V. Rolf Mätzkow



.....
i. A. Gerhard Preidt